

N/REF : 19/06/2026 14H48 C:000053 I:02476
V/REF : AC/C49209
V/Email reçu le Vendredi 19/06/2026 à 14H48

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BAI
IMMEUBLE : BEL AIR -BAI
2-12, SQ FERNAND JACQ
1-3, RUE LEON MURY
35200 RENNES

Rennes, le 24 Juin 2026

Référence Marché : 024071-ELT-002
LOCALISATION : 4 SQUARE DOCTEUR FERNAND JACQ - MME AMAYA ALVAREZ YASMI MARTINA
06 25 44 49 76
LOGEMENT N° 014529, PORTE N°32, 3° ÉTAGE
MOTIF : PANNE D'ÉLECTRICITÉ DANS TOUT LE LOGEMENT SAUF LA CHAMBRE
Donneur d'ordre : Mme A GUILLO

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 23/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
CONSTAT : DISJONCTEUR DÉSARMÉ
RÉARMEMENT DISJONCTEUR
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 23/06/26 à 10H33 Mme A GUILLO

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	ELT075-1/2jr	Rech./Rép.déf.simFn<100€ PP	1	246,31		246,31
TOTAL H.T.						246,31
T.V.A. a 10,00%						24,63
TOTAL T.T.C.En EURO						<u>270,94</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.