

N/REF : 11/06/2026 14H21 C:002020 I:02574
V/REF : AC/C48608
V/Email reçu le Jeudi 11/06/2026 a 14H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. GJA
IMMEUBLE : LE GRAND JARDIN -GJA
RUES DES 3 JOURNAUX/COURTIL
PL.DU MANOIR/AV DES COMPTOIRS
35400 ST MALO

Rennes, le 25 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-006

LOCALISATION : 25 AVENUE DES COMPTOIRS - MME PENQUERC H DOROTHEE - 06 17 77 53 74
LOGEMENT N° 014894, PORTE N°4894, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : MME INDIQUE AVOIR UNE SURCONSOMMATION D'EAU DEPUIS 1 MOIS
VOIR SI FUITE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : AUCUNE FUITE CONSTATÉE
REMARQUE : SUITE PASSAGE PROXISERVE, LES TECHNICIENS ONT OUVERT LA VANNE
DE REMPLISSAGE RÉSEAU CHAUFFAGE ET SONT PARTIS EN LAISSANT LA VANNE
OUVERTE CE QUI EXPLIQUE LA SURCONSOMMATION D'EAU 12M3
FERMETURE DE LA VANNE DE REMPLISSAGE
APPEL RME : PLUS D'ALERTE CONSOMMATION EXCESSIVE
PRÉCONISATION : ENVOYER NOTRE RAPPORT A PROXISERVE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/06/26 a 11H41 Mme T KERMARREC

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92	102,92
	TOTAL H.T.			102,92
	T.V.A. a 10,00%			10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO			113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.