

N/REF : 23/06/2026 10H58 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C49416
V/Email reçu le Mardi 23/06/2026 a 10H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 39 COURS DE BILBAO - MME CAILLON ADELIN 06 98 90 28 39
LOGEMENT N° 008584, PORTE N°63, 6° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUI TE EN GOUTTE A GOUTTE AUTOUR DU COMPTEUR DANS LES WC

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 25/06 :
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONSTAT : FUI TE EN GOUTTES A GOUTTES APRES COMPTEUR AU NIVEAU D'UN
RACCORD
FERMETURE VANNE GÉNÉRALE
DÉPOSE RACCORD, NETTOYAGE
REMISE EN PLACE DE DEUX JOINTS.
OUVERTURE VANNE GÉNÉRALE
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/06/26 a 17H05 M. R TALLEUX

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrit us (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				142,02
	T.V.A. a 10,00%				14,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				156,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.