

N/REF : 19/06/2026 10H14 C:000039 I:02385
V/REF : AC/C49152
V/Email reçu le Vendredi 19/06/2026 à 10H14

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BDP
IMMEUBLE : BIGT PREAM -BDP
4-6, RUE BIGOT DE PREAMENEU
.
35000 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 6 RUE BIGOT DE PREAMENEU - MLLE BOURASSEAU 06 41 46 01 73
LOGEMENT N° 002233, PORTE N°2233, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE FUITE DE GAZ

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 19/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONTROLE INSTALLATIONS GAZ

CONSTAT : CONDUIT FUMISTERIE D125 TROP COURT SUR CHAUDIERE

PRÉCONISATIONS : PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON CONDUIT, REMPLACEMENT

PILES THERMOSTAT D'AMBIANCE ET REGLAGES

PRISE DE RÉFÉRENCES

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 25/06

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

COUPURE GAZ

REMPLACEMENT TRONÇON FUMISTERIE CHAUDIERE

REMPLACEMENT PILES THERMOSTAT

REMISE EN GAZ

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 25/06/26 à 14H52 M. R. STEPHANT

MG LCOMPTER Email envoyé le 19/06/26 à 16H05 M. R. STEPHANT

PRÉVOIR REMPLACEMENT TRONÇON CONDUIT, REMPLACEMENT PILES THERMOSTAT
D'AMBIANCE ET REGLAGES

DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL012-Ff Détect.fuite gaz <2h.>compt.PP	1	164,67	164,67
3,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	2	51,46	154,38
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Conduite ventouse fumée sekurit Hs BPU	2	65,46	65,46
TOTAL H.T.				384,51
T.V.A. a 10,00%				38,45
TOTAL T.T.C.En EURO				422,96

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.