

N/REF : 16/03/2026 9H43 C:000039 I:00040
V/REF : AC/C42334
V/Email reçu le Lundi 16/03/2026 a 9H43

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. DUL
IMMEUBLE : DULLIN -DUL
1-41, SQUARE CHARLES DULLIN
SQRE JOUVET/NICOLET/CLEMENCEAU
35200 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 22 SQUARE LOUIS JOUVET - BETELGERIEV/MITAEVA 07 66 88 70 76
ETAGE RDC - PORTE 01
MOTIF : FUITE RADIATEUR CHAMBRE
Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 31/03

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

RPRISE DE RÉFÉRENCES ET COMAMNDE RADIATEUR

REMARQUE : CINQ SEMAINES DE DÉLAIS FOURNISSEUR

INTERVENTION A REPLANIFIER

INTERVENTION DU 26/05

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

CONSTAT : LE RADIATEUR FOURNI NE CORRESPOND PAS A L'INSTALLATION

NOUVELLE MISE EN COMMANDE AUPRES DU FOURNISSEUR

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 22/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU RESEAU CHAUFFAGE

VIDANGE RESEAU CHAUFFAGE

DÉPOSE RADIATEUR

FOURNITURE ET POSE RADIATEUR

RACCORDEMENT ALIMENTATION

REMISE EN EAU

PURGE

CONTROLE BON FONCTIONNEMENT

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 10H20 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

15/06 MESSAGE RÉPONDEUR

MG LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 31/03/26 A 17H23 M. R. STEPHANT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
2,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU	5	51,46		102,92
1,00	PBL144-FP.1 Radiat.LAMELLA hors BPU	5	537,92		537,92
	TOTAL H.T.				640,84
	T.V.A. a 10,00%				64,08
	TOTAL T.T.C.En EURO				704,92

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.