

N/REF : 26/02/2026 21H58 C:000039 I:00247
V/REF : AC/C40997
V/Email reçu le Jeudi 26/02/2026 à 21H58

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. IMT
IMMEUBLE : L'ARC EN CIEL -IMT
14/16 RUE LOUIS ET RENE MOINE
.
35200 RENNES

Rennes, le 26 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003

LOCALISATION : 16 RUE LOUIS ET RENÉ MOINE - MME NARFIT : 07 69 30 65 91
LOGEMENT N° 003779, PORTE N°3779, 7° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : RADIATEURS NE FONCTIONNE PAS

Donneur d'ordre : M. R. STEPHANT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 03/03

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CONTRÔLE DES INSTALLATIONS

CONSTAT : LES ROBINETS NE FERMENT PLUS

PRÉCONISATION : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DE 4 ROBINETS SIMPLE RADIATEUR
ET COUDE DE RÉGLAGE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

INTERVENTION DU 08/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE

AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 24/06

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

COUPURE D'EAU

DÉPOSE ROBINETS RADIATEURS DEFECTUEUX

FOURNITURE ET POSE DE 4 ROBINETS RADIATEURS

MODIFICATION ALIMENTATION RESEAU ACIER

REMISE EN EAU

PURGE

CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 25/06/26 A 10H30 RSTEPHANT@AIGUILLON.COM

GP LCOMPTER EMAIL ENVOYÉ LE 19/05/26 A 16H55 M. S LESOBRE

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 18/05/26 A 09H33 M. R. STEPHANT

LES TRAVAUX SONT PLANIFIÉS EN DATE DU 10/06 DE 13H30 A 15H30, POUVEZ VOUS MANDATERZ ENGIE A CETTE DATE AFIN QU'ILS PUISSENT VIDANGER LE RESEAU CHAUFFAGE ?

NOUS VOUS REMERCIIONS PAR AVANCE POUR VOTRE RETOUR

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 27/04/26 A 12H09 M. R. STEPHANT

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/04/26 A 11H38 M. R. STEPHANT

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 07/04/26 A 16H12 M. R. STEPHANT

N'HÉSITEZ PAS A NOUS INFORMER LORSQUE LE CHAUFFAGE AURA ÉTÉ COUPÉ DANS LE BATIMENT AFIN QUE NOUS PUISSIONS REPROGRAMMER NOTRE INTERVENTION DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 10/03/26 A 12H12 M. R. STEPHANT

BONJOUR, MERCI DE BIEN VOULOIR MANDATER LA SOCIÉTÉ EN CHARGE DU RÉSEAU CHAUFFAGE POUR EFFECTUER UNE COUPURE EN DATE DU 18/03 DE 8H A 10H SVP.

04/03 APPEL SANS POUVOIR LAISSER DE MESSAGE

AT LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/03/26 A 10H59 M. R. STEPHANT

0303 : BONJOUR, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE 4 ROBINETS THERMOSTATIQUES. DANS L'ATTENTE.

26/02 : MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL145-FP.Rob.radiateur non thermost.	52	41,16	41,16
3,00	PBL146-FP.Rob.radiateur thermost.	52	72,04	216,12

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
2,00	PBL147-FP.Té de réglage yc réglage	52	51,46	102,92
TOTAL H.T.				360,20
T.V.A. a 10,00%				36,02
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>396,22</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.