

N/REF : 1/06/2026 16H36 C:000073 I:02282
V/REF : AC/C47753
V/Email reçu le Lundi 01/06/2026 a 16H36

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CED
IMMEUBLE : CL. DES CEDRES -CED
17, RUE DE LA TRAVIATA
1, RUE DE LA PERICHOLE
44340 BOUGUENNAIS

Rennes, le 29 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-002

LOCALISATION : 1 RUE DE LA PERICHOLE - VACANT ENTRE 25/06 ET 26/06
LOGEMENT N° 103247, PORTE N°22, 2° ÉTAGE, TYPE 1

MOTIF : QUALIGAZ - GAZ 10324, CED - (CED - 02 - 01)
ATTESTATION GAZ AVEC OBTENTION QUALIGAZ
TRAVAUX NÉCESSAIRE A L'OBTENTION

Donneur d'ordre : Mme S DURAND

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RÉCUPÉRATION DES CLÉS A L'AGENCE
CONTRÔLE DE L'ENSEMBLE DES PRISES, INTERRUPTEURS ET POINTS LUMINEUX
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION GÉNÉRALE DE COMMANDE ET DE PROTECTION
CONTRÔLE DU TABLEAU ÉLECTRIQUE
CONTRÔLE SECTIONS CÂBLES
CONTRÔLE DES DIFFÉRENTIELS 30 MA ET PROTECTION CONTRE SURINTENSITÉS
MESURE DE LA TERRE
CONTRÔLE NORME ÉLECTRIQUE DANS LA SALLE DE BAIN
CONTRÔLE DE LA LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE
MISE EN PLACE D'UN BOUCHON DE SÉCURITÉ SUR ROAI GAZ
LOGEMENT CONFORME
CERTIFICATION CONSUEL
DÉPOSE DES CLÉS A L'AGENCE
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

OBSERVATIONS : FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 15H44 SDURAND@AIGUILLON.COM

FM LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 03/06/26 A 10H35 MME S DURAND

03/06 BONJOUR, L'INTERVENTION EST PROGRAMMÉE COMME DEMANDÉE LE 25/06.
MERCI DE NOUS INDIQUER LES ACCES A LA DATE SVP.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL176-Obturation bouchon gaz	2	41,16	41,16
1,00	PBL178-Attest.diagn.gaz locat./+QUALIGAZ	2	123,50	123,50
TOTAL H.T.				164,66
T.V.A. a 10,00%				16,46
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>181,12</u>

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.