

N/REF : 27/04/2026 12H03 C:000003 I:01419
V/REF : AC/C45455
V/Email reçu le Lundi 27/04/2026 a 12H03

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. NBL
IMMEUBLE : RES.ALAIN COLAS -NBL
34-44, RUE NOEL BLAYAU
.
35000 RENNES

Rennes, le 29 Juin 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005
LOCALISATION : 34 RUE NOEL BLAYAU - MME ISSA BOLA 07 69 85 54 71
ETAGE 4 - PORTE 45
MOTIF : FUIITE RADIATEUR SALON
Donneur d'ordre : Mme S FARUEL

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire

INTERVENTION DU 28/04
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DU RADIATEUR DU SALON
CONSTAT : RADIATEUR FUYARD, A REMPLACER
PRISE DE RÉFÉRENCES ET COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 18/06
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
LOCATAIRE ABSENT MALGRÉ LA PRISE DE RDV
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

INTERVENTION DU 26/06
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE RÉSEAU CHAUFFAGE
VIDANGE RADIATEUR
DÉPOSE RADIATEUR
FOURNITURE ET POSE NOUVELLES FIXATIONS
FOURNITURE, ÉQUIPEMENT ET POSE RADIATEUR
RACCORDEMENT DÉPART RETOUR CHAUFFAGE
REMISE EN EAU RÉSEAU CHAUFFAGE
PURGE
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI MATÉRIEL

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 26/06/26 A 12H46 SFARUEL@AIGUILLON.COM

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 18/06/26 A 13H21 SFARUEL@AIGUILLON.COM

1205 : MSG REP

2904 : MSG REP

MG LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 28/04/26 A 10H45 MME S FARUEL

PRÉVOIR REMPLACEMENT RADIATEUR SALON
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste a souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	DEP002-Dépl.	Absence locataire le 18/06	3	20,58		20,58
1,00	PBL141-FP.1	Radiat.acier H600mm<L650mm	4	288,17		288,17
TOTAL H.T.						308,75
T.V.A. a 10,00%						30,87
TOTAL T.T.C.En EURO						339,62

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Juillet 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.