

N/REF : 30/06/2026 14H37 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C49832
V/Email reçu le Mardi 30/06/2026 a 14H37

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
.
35000 RENNES

Rennes, le 16 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 20 BOULEVARD D'ANJOU - MME ABDALLAH 07 66 40 22 70
LOGEMENT N° 005501, PORTE N°5501, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : ÉCOULEMENT D'EAU AU PIED DU WC - WC BOUGE

Donneur d'ordre : Mme S ALI MOHAMED

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 02/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : JOINT PIPE WC HS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
DÉPOSE JOINT PIPE WC
FOURNITURE ET POSE JOINT PIPE WC
REPOSE WC
RESSERAGE DU RESERVOIR
RESSERAGE DU ROBINET FLOTTEUR
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/07/26 A 11H42 SALIMOHAMED@AIGUILLON.COM
3006: MSG REP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL075-Rempl.joint a levre sur pipe WC	1	97,77		97,77
1,00	PBL083-Refixation WC	1	82,33		82,33
TOTAL H.T.					180,10
T.V.A. a 10,00%					18,01
TOTAL T.T.C.En EURO					198,11

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.