

N/REF : 7/07/2026 11H11 C:011920 I:20162

LAUNAY MAELLE

V/Appel du Mardi 07/07/2026 a 11H11

**13 LA JIOLAIS
22980 LANGUEDIA**

IMMEUBLE : 13 JIOLAIS
13 LA JIOLAIS
22980 LANGUEDIAS

Rennes, le

17 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 13 LA JIOLAIS - MME LAUNAY : 06 62 91 64 39

MOTIF : DIAGNOSTIQUE POMPE DE RELEVAGE

Donneur d'ordre : Mme M LAUNAY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTRLE POMPE DE RELEVAGE
CONSTAT : LE FLOTTEUR NE DÉCLENCHÉ PLUS LA POMPE. POMPE DE RELEVAGE
A REMPLACER
MISE HORS TENSION
REPLACEMENT POMPE DE RELEVAGE
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/07/26 a 17H22 Mme M LAUNAY

REGLEMENT PAR CHEQUE DE 1511€ : N°5759467 CREDIT AGRICOLE

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	MO Electromécanicien le 08/07	1	350,00	350,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Mise en oeuvre véhicule électricité	1	70,00	70,00
1,00	Pompe de relevage DXVM	1	953,64	953,64

TOTAL H.T.	1373,64
T.V.A. a 10,00%	137,36
TOTAL T.T.C.En EURO	1511,00

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.