

N/REF : 2/07/2026 16H24 C:011904 I:20091

POULAIN ANDRE

V/Appel du Jeudi 02/07/2026 a 16H24

**2 LA BAS CALLOUET
22130 LANGUENAN**

IMMEUBLE : 2 CALLOUET
2 LE BAS CALLOUET
22130 LANGUENAN

Rennes, le 17 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 2 LE BAS CALLOUET - MR ANDRE 06 82 77 41 29 / MME 06 38 78 17 23
OU FILLE 07 60 38 58 29

MOTIF : VIDANGE POSTE DE RELEVAGE (ENVIRON 1M3)
ACCES PL OK

Donneur d'ordre : M. A POULAIN

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
POMPAGE ET NETTOYAGE POSTE DE RELEVAGE
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : LA POMPE SE DÉCLANCHE, PROBLEME DE CONDENSATION
FOURNITURE ET POSE D'UN CONDENSATEUR PROVISOIRE
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
VIDANGE DE LA FOSSE
DÉPOSE DU CONDENSATEUR
FOURNITURE ET POSE D'UN CONDENSATEUR
CONTRÔLE BON FONCTIONNEMENT
CONTRÔLE RÉAMORÇAGE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 11H11
CATHANDRE.POULAIN@WANADOO.FR

REGLEMENT PAR CHEQUE BANQUE POSTALE - N° 6443056 - 231€

--

LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/07/26 A 15H26
CATHANDRE.POULAIN@WANADOO.FR

REGLEMENT PAR CHEQUE BANQUE POSTALE - N°266443055 - 121€

REGLEMENT PAR CHEQUE BANQUE POSTALE - N°266443054 - 250€

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ffait Pomp./Curage Fosse 2m3 <25kms	1	227,28	227,28
1,00	Diagnostic pompe	3	110,00	110,00
1,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 06/07	50	110,00	110,00
1,00	Déplacement	50	70,00	70,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Condensateur	50	30,00	30,00
TOTAL H.T.				547,28
T.V.A. a 10,00%				54,72
TOTAL T.T.C.En EURO				602,00

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.