

N/REF : 16/07/2026 14H35 C:000039 I:00239
V/REF : AC/C51006
V/Email reçu le Jeudi 16/07/2026 a 14H35

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. HCH
IMMEUBLE : HAUTES CHALAIS -HCH
SQUARE DES HAUTES CHALAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-003
LOCALISATION : 3 SQUARE DES HAUTES CHALAIS - MME GONCALVES 06 23 21 30 45
LOGEMENT N° 004341, PORTE N°4341, 3° ÉTAGE, TYPE 3
MOTIF : FORTE ODEUR DE GAZ A L'OUVERTURE DE L'ARRIVÉE DE GAZ

Donneur d'ordre : Mme A. CATALDI

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur Equipements de Chauffage:Primaire/Secondaire
INTEVENTION DU 17/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS GAZ
CONSTAT : BOUCHON DE SÉCURITÉ MANQUANT SUR SORTIE GAZINIÈRE, CE QUI
CRÉE DE FORTES ODEURS
COUPURE GAZ
FOURNITURE ET POSE BOUCHON ET JOINT CNK
REMISE EN GAZ
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 20/07/26 a 10H42 Mme A. CATALDI

NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 16/07/26 A 17H44 ACATALDI@AIGUILLON.COM

1607: SUITE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE AVEC LA LOCATAIRE, CELLE CI A
CONTACTÉ ISERBA, QUI INTERVIENT LE 17/07, NOUS CLÔTURONS DONC LA
DEMANDE. CORDIALEMENT

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Travaux réalisés avec un véhicule atelier équipé de matériel plomberie/ chauffage (poste à souder, génératrice 220 volts, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, tronçonneuse, etc...).
La prestation comprend en fin d'intervention le contrôle de l'étanchéité, le nettoyage du chantier, l'évacuation des déchets (sauf stipulation contraire), le relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL176-Obturation bouchon gaz	2	41,16	41,16
1,00	PBL012-Ff Défect.fuite gaz <2h.>compt.PP	2	164,67	164,67
TOTAL H.T.				205,83
T.V.A. a 10,00%				20,58
TOTAL T.T.C.En EURO				226,41

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.