

N/REF : 9/07/2026 11H10 C:011928 I:20176

TOLLEMER JEAN PIERRE

V/Appel du Jeudi 09/07/2026 a 11H10

**4 ALLEE DU PUIT
35760 MONTGERMONT**

**IMMEUBLE : 4 PUIT
4 ALLEE DU PUIT
35760 MONTGERMONT**

Rennes, le 17 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 4 ALLÉE DU PUIT - M. TOLLEMER 02 99 68 89 82 / 06 74 21 14 02

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE *NON DESTRUCTIVE
SUITE SURCONSOMMATION SIGNALÉE PAR COMPAGNIE DES EAUX - MOUVEMENT
CONSTATÉ SUR COMPTEUR

Donneur d'ordre : M. JP TOLLEMER

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
RECHERCHE DE FUITE SUITE SURCONSOMMATION
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : PAS DE FUITE VISIBLE REPÉRÉE SUR LES RÉSEAUX ET LES
ROBINETTERIES. PAS DE FUITE REPÉRÉE DE VISU SUR LES TOILETTES. PEU DE
RÉSEAU EN DALLE, PAS DE FUITE VISIBLE DANS LE VIDE SANITAIRE DE LA
MAISON
TEST MANOMETRE SUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU
CONSTAT : PAS DE PERTE DE PRESSION
TEST MANOMETRE EN FERMANT LA VANNE A L'INTÉRIEUR DE LA MAISON
CONSTAT : PERTE DE PRESSION RAPIDE DE 1 BAR PASSAGE DE 4,4 A 3,4 PUIS
STABILISATION
RECHERCHE DE FUITE MANOMETRE EN FERMANT LA VANNE ECS DU BALLON D'EAU
ET LES VANNES DE L'EXTENSION
CONSTAT : TOUJOURS LA MEME PERTE DE PRESSION
TEST MANOMETRE EN FERMANT LES ROBINETS D'ARRET DES TROIS WC
CONSTAT : PLUS DE PERTE DE PRESSION
OUVERTURE UN PAR UN DES ROBINETS
CONSTAT : PERTE DE PRESSION QUAND CELUI DE L'ÉTAGE EST OUVERT
CONCLUSION : FUITE AU NIVEAU DU TOILETTE DE L'ÉTAGE AU NIVEAU DU
MÉCANISME OU DU FLOTTEUR
PRÉCONISATION : REMPLACEMENT DU MÉCANISME WC COMPLET. SI LA FUITE

PERSISTE IL SERAIT PERTINENT D'INSTALLER DES VANNES SUR LE RÉSEAU LE PLUS ANCIEN DE LA MAISON. LA VANNE AVANT COMPTEUR NE SEMBLE PAS PARFAITEMENT ÉTANCHE ET NE PERMET PAS DE CONTRÔLER AVEC LE MANOMETRE LE RÉSEAU DU COMPTEUR A L'ARRIVÉE DANS LE GARAGE, MEME SI CELUI CI NE SEMBLE PAS FUYARD. FAIRE REMPLACER LA VANNE PAR LES EAUX DU BASSIN RENNAIS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/07/26 a 16H51 M. JP TOLLEMER

REGLEMENT PAR CHEQUE DE 215€ CMB N°6663112

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).

Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.

Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	Forfait Recherche Fuite Particulier		1	195,46
				195,46
		TOTAL H.T.		195,46
		T.V.A. a 10,00%		19,54
		TOTAL T.T.C.En EURO		215,00

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

