

N/REF : 3/07/2026 9H45 C:006952 I:10271

SOLIGNY CECILE

V/Appel du Vendredi 03/07/2026 a 9H45

**8 LE BAS CARMEL
35160 BRETEIL**

IMMEUBLE : 8 CARMEL
8 LE BAS CARMEL
35160 BRETEIL

Rennes, le 16 Juillet 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 8 LE BAS CARMEL - MR SOLIGNY JEAN-CHRISTOPHE 06 52 09 99 20

MOTIF : PROBLEME SUR POMPE DE RELEVAGE SUITE ORAGE

Donneur d'ordre : M. J.C. SOLIGNY

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

INTERVENTION DU 03/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BOITE DE DÉRIVATION SOUS L'EAU
DÉPOSE BOITE DE DÉRIVATION
FOURNITURE ET POSE BOITE DE DÉRIVATION ÉTANCHE
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 03/07/26 A 15H23
JEAN.CHRISTOPHE.SOL@GMAIL.COM

REGLEMENT PAR VIREMENT

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 03/07	1	110,00	110,00
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	Boite(s) de dérivation	1	19,31	19,31

TOTAL H.T.	129,31
T.V.A. a 10,00%	12,93
TOTAL T.T.C.En EURO	142,24

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.