

N/REF : 6/07/2026 14H24 C:000003 I:80044
V/REF : AC/C50237
V/Email reçu le Lundi 06/07/2026 a 14H24

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SSL
IMMEUBLE : RES. SESSILE -SSL
1/5, RUE OLYMPE DE GOUGES
RESIDENCE SESSILE
35650 LE RHEU

Rennes, le 16 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 RUE OLYMPE DE GOUGES - MME RUFFAULT 06 12 60 94 23
LOGEMENT N° 103454, PORTE N°01, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 2

MOTIF : FUITE SUR BALLON EAU CHAUDE - REMPLACEMENT OU RÉPARATION SI POSSIBLE

Donneur d'ordre : Mme T KERMARREC

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DU BALLON D'EAU CHAUDE
BALLON PERCÉ A REMPLACER
MISE EN SÉCURITÉ
PRISE DE RÉFÉRENCE
INTERVENTION REPLANIFIÉE LE 10/07
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 10/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON D'EAU CHAUDE
REMPLACEMENT BALLON D'EAU CHAUDE 150L
REMPLACEMENT GROUPE DE SÉCURITÉ
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 13/07/26 a 14H42 Mme T KERMARREC

0607: MSG REP

SUITE A DONNER : OUI. LE 09/07/2026 A 15:33

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1 Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
	TOTAL H.T.			566,06
	T.V.A. a 10,00%			56,60
	TOTAL T.T.C.En EURO			622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.