

N/REF : 7/07/2026 16H49 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C50403
V/Email reçu le Mardi 07/07/2026 a 16H49

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
. 35135 CHANTEPIE

Rennes, le 20 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004
LOCALISATION : 17 AVENUE FRANCOIS MITTERRAND - PARTIE COMMUNE RDC
MOTIF : FUITE IMPORTANTE SUR PALIER RDC
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 08/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : RÉDUCTEUR DE PRESSION EAU CHAUDE HS SUR LE LOGEMENT B15
APPEL GESTIONNAIRE : ACCORD REMPLACEMENT
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT RÉDUCTEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
REMARQUE : NETTOYAGE DE L'EAU AU SOL AU NIVEAU DES GAINES TECHNIQUES
DU REZ DE CHAUSSEE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/07/26 a 15H03 M. V BRIENS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de

l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL013-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PC	1	102,92		102,92
1,00	PBL185-Rempl.Réducteur de pression	1	92,62		92,62
1,50	MOE001-H(s) Assechement du palier	1	51,46		77,19
TOTAL H.T.					272,73
T.V.A. a 10,00%					27,27
TOTAL T.T.C.En EURO					300,00

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intéret légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.