

N/REF : 7/07/2026 13H50 C:000003 I:01338
V/REF : AC/C50372
V/Email reçu le Mardi 07/07/2026 à 13H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. OLN
IMMEUBLE : L'ORLEANAIS - OLN
1 a 5, PLACIS DE L'ORLEANAIS
.
35000 RENNES

Rennes, le 15 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 1 PLACIS DE L'ORLEANAIS - MR DIALO DIALO 06 05 65 51 56
LOGEMENT N° 005603, PORTE N°21, 2° ÉTAGE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE AU NIVEAU DES WC
Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTRÔLE DE L'INSTALLATION
CONSTAT: FUIITE AU NIVEAU DE LA PIPE ET DU WC ASPIRAMBO
DÉPOSE DE LA BANDE DE RÉPARATION
DÉPOSE DE L'ANCIENNE ÉTANCHÉITÉ
MISE EN PLACE D'UN NOUVEAU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
REMPLACEMENT DU JOINT DU ROBINET D'ARRET WC QUI ÉTAIT FUYARD
CONTRÔLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

OBSERVATIONS : NR COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 07/07/26 A 17H53 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).

Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT		
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 1	142,02		142,02
	TOTAL H.T.				142,02
	T.V.A. a 10,00%				14,20
	TOTAL T.T.C.En EURO				156,22

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.