

N/REF : 7/07/2026 11H59 C:000003 I:00868
V/REF : AC/C50363
V/Email reçu le Mardi 07/07/2026 à 11H59

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. ANJ
IMMEUBLE : ANJOU -ANJ
6a12/20a24, BOULEVARD D'ANJOU
35000 RENNES

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 10 BOULEVARD D'ANJOU - MME DAULABOU 07 82 03 59 63 / 07 86 47 39 29
LOGEMENT N° 005635, PORTE N°5635, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 4

MOTIF : FUIITE RESEAU EAU CHAUDE CELLIER

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 07/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : FUIITE SUR PIQUAGE DE LA COLONNE ET LA VANNE AVANT COMPTEUR EAU CHAUDE.
MISE EN PLACE D'UNE REPARATION PROVISOIRE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
--
INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
COUPURE D'EAU
REPARATION PIQUAGE DE LA COLONNE
BRASURE SUR CUIVRE
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ETANCHEITE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATERIEL
REMARQUE : LA VANNE AVANT COMPTEUR A DEJA ETE REMPLACEE

OBSERVATIONS : LE D. INSTRUCTION ENVOYE LE 07/07/26 A 21H30 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 07/07, PREVOIR COUPURE ET VIDANGE COLONNE ECS PAR LA SOCIETE EN CHARGE DU RESEAU AFIN QUE L'ON PUISSE EFFECTUER LES REPARATIONS DEFINITIVE. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====						
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT		
1,00	MOE001-H(s) Plombier hors BPU le 07/07	1	51,46			51,46
1,00	PBL010-Ff Réparation fuite	PP 2	142,02			142,02
TOTAL H.T.						193,48
T.V.A. a 10,00%						19,34
TOTAL T.T.C.En EURO						212,82

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.