

N/REF : 15/07/2026 11H58 C:000502 I:15792
V/REF : 884106
V/Email reçu le Mercredi 15/07/2026 a 11H58

ESPACIL HABITAT
Siege
20 RUE GUY ROPARTZ
CS 54221
35042 RENNES CEDEX

V/REF.IMM. 0119
IMMEUBLE : LE BEAUMESNIL -0119
3 A 11, AVENUE DES GAYEULLES
.
35700 RENNES

Rennes, le 23 Juillet 2026

Référence Marché: Electricité-Lot1 Rennes
LOCALISATION : 7 AVENUE DES GAYEULLES - PASS CHANTIER
PORTE 102
MOTIF : VÉRIFICATION ÉLECTRIQUE
Donneur d'ordre : M. D BAZIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES INSTALLATIONS
CONSTAT : CONDUCTEUR NON PROTÉGÉ MÉCANIQUEMENT DANS LES CHAMBRES ET DANS
LE SÉJOUR. PRISE VÉTUSTE DANS UNE CHAMBRE
PRISE DE RÉFÉRENCES
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 16/07/26 a 14H22 M. D BAZIN

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	2.1-Ff Vérif.familial instal.électrique	1	79,45		79,45
1,00	H(s) Protection mécanique conducteurs	1	52,00		52,00
1,00	2.1.1-Rempl.Prise(s) en plinthe	1	19,59		19,59
TOTAL H.T.					151,04
T.V.A. a 10,00%					15,10
TOTAL T.T.C.En EURO					166,14

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.