

N/REF : 6/07/2026 11H54 C:000053 I:02519
V/REF : AC/C50216
V/Email reçu le Lundi 06/07/2026 a 11H54

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. RDA
IMMEUBLE : RIA ARMOR - RDA
5, RUE JACK KEROUAC
.
35700 RENNES

Rennes, le 21 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 5 RUE JACK KEROUAC - MME MAYEMBE 07 80 25 43 32
LOGEMENT N° 111733, PORTE N°28, 2° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FUIITE SUR WC - SEMBLE ETRE UN REFOULEMENT
EN CAS DE DÉBOUCHAGE INDIQUER LA CAUSE

Donneur d'ordre : Mme AS DARIY

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 09/07
MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL
CONTROLE DES WC
CONSTAT : JOINT DE PIPE WC FUYARD ET ÉCOULEMENTS TRES LENT
COUPURE D'EAU
DÉPOSE WC
CONSTAT : PRÉSENCE D'UN DOUDOU ORANGE DANS LA CANALISATION
DÉBOUCHAGE CANALISATION WC
NETTOYAGE A LA MAIN DE LA CANALISATION
REPOSE DU WC
RACCORDLEMENT
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BON ÉCOULEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ (PLUS DE FUIITE)
REMARQUE : PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU JOINT DE PIPE WC
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LGESTION Email envoyé le 13/07/26 a 17H59 Mme AS DARIY

PRÉVOIR LE REMPLACEMENT DU JOINT DE PIPE WC
DANS L'ATTENTE DE VOS INSTRUCTIONS

0607: MSG REP

Suite a donner : OUI. Le 09/07/2026 a 11:00

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
1,00	PBL119-Débouchage Wc		1	128,65
				128,65
		TOTAL H.T.		128,65
		T.V.A. a 10,00%		12,86
		TOTAL T.T.C.En EURO		141,51

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.