

N/REF : 21/07/2026 9H21 C:000053 I:02457
V/REF : AC/C51240
V/Email reçu le Mardi 21/07/2026 à 9H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. PVL
IMMEUBLE : VILLOUTREY - PVL
RUE DE VILLOUTREYS
.
35150 JANZE

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché : 024054-PBS-004

LOCALISATION : 15C RUE ANDRE DE VILLOUTREYS - MR JEBBAR HAMZA : 06 43 95 28 93
LOGEMENT N° 108021, PORTE N°B21, 2° ÉTAGE, TYPE 2

MOTIF : FUIITE BALLON EAU CHAUDE, PLUS EAU CHAUDE DEPUIS VENDREDI
DERNIER

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur cumulus.

INTERVENTION DU 21/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : BALLON PERCÉ
MISE EN SÉCURITÉ DU BALLON
PRISE DE REF ET MISE EN COMMANDE
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
--
INTERVENTION DU 23/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
MISE HORS TENSION
VIDANGE BALLON
DÉPOSE BALLON DEFECTUEUX
FOURNITURE ET POSE BALLON 150L + TRÉPIED
FOURNITURE ET POSE GROUPE DE SÉCURITÉ + SIPHON
MODIFICATION ALIMENTATION ET ÉVACUATION
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE ET ÉLECTRIQUE
REMISE EN EAU
REMISE SOUS TENSION
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

GP LGESTION EMAIL ENVOYÉ LE 21/07/26 A 10H43 M. R TALLEUX

BONJOUR, LE BALLON D'EAU CHAUDE EST A REMPLACER, VALIDEZ-VOUS CETTE INTERVENTION? DANS L'ATTENTE DE VOTRE RETOUR.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie et d'électricité (poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres, perceuse, tronçonneuse, métrix, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail, conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL159-FP.1	Ballon 150L ACI/NRJ C-T 3	2	566,06	566,06
TOTAL H.T.					566,06
T.V.A. a 10,00%					56,60
TOTAL T.T.C.En EURO					622,66

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre reglement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.