

N/REF : 16/07/2026 11H50 C:000053 I:02439
V/REF : AC/C50906
V/Email reçu le Jeudi 16/07/2026 a 11H50

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. CLA
IMMEUBLE : CLOS ARCHE -CLA
15-17, AV. FRANCOIS MITTERRAND
. 35135 CHANTEPIE

Rennes, le 30 Juillet 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 15 AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND - PARTIE COMMUNE 2EME ÉTAGE

MOTIF : REDUCTEUR DE PRESSION HS
Donneur d'ordre : M. V BRIENS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 16/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
CONTROLE INSTALLATION
CONSTAT : REDUCTEUR DE PRESSION HS
COUPURE D'EAU
DÉPOSE MITIGEUR DE PRESSION
FOURNITURE ET POSE MITIGEUR DE PRESSION
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHÉITÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : VANNE AVANT COMPTEUR FUYARD A L'OUVERTURE ET LA FERMETURE,
FUIITE SUR LE RÉDUCTEUR DE PRESSION A 21 AU MEME ÉTAGE

INTERVENTION DU 22/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
COUPURE D'EAU
REEMPLACEMENT REDUCTEUR DE PRESSION LOGEMENT 21
REMISE EN EAU
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT
CONTROLE BONNE ÉTANCHIÉTÉ
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 22/07/26 a 16H14 M. V BRIENS

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 16/07, PRÉVOIR REMPLACEMENT VANNE AVANT
COMPTEUR ET REDUCTEUR DE PRESSION DU LOGEMENT A21. DANS L'ATTENTE DE VOS
INSTRUCTIONS

SUITE A DONNER : OUI. LE 16/07/2026 A 17:22

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	N°BT	P.U. HT
2,00	PBL185-Rempl.	Réducteur de pression	1	92,62
				185,24
		TOTAL H.T.		185,24
		T.V.A. a 10,00%		18,52
		TOTAL T.T.C.En EURO		203,76

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

