

N/REF : 28/05/2026 16H52 C:000039 I:00156
V/REF : AC/C47532
V/Email reçu le Jeudi 28/05/2026 a 16H52

AIGUILLON CONSTRUCTION
SA HLM
60 Avenue du Canada
CS50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. SLN
IMMEUBLE : VILLA SELENEE -SLN
60A/60B/60C RUE DES ROSSIGNOLS
35170 BRUZ

Rennes, le 31 Juillet 2026

Référence Marché: 024071-ELT-001

LOCALISATION : 60A RUE DES ROSSIGNOLS - PASS CHANTIER (06/07/2026)
LOGEMENT N° 102891, PORTE N°24, 2° ÉTAGE

MOTIF : TRAVAUX POUR MISE EN SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SUITE DIAGNOSTIC SI BESOIN

Donneur d'ordre : Mme E LECLAIRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

INTERVENTION DU 06/07
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
MISE HORS TENSION.
REPLACEMENT DE LA PRISE VÉTUSTE DANS LE SÉJOUR.
MISE SOUS TENSION.
CONTROLE BON FONCTIONNEMENT.
FIN DE CHANTIER CHANTIER REPLI DU MATÉRIEL.

OBSERVATIONS :

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ELT090-Rempl.Prise courant bipol.+T enca	1	25,65	25,65
	TOTAL H.T.			25,65
	T.V.A. a 10,00%			2,56
	TOTAL T.T.C.En EURO			28,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 31 Aout 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.