

N/REF : 18/08/2026 14H21 C:000053 I:02477
V/REF : AC/C53026
V/Email reçu le Mardi 18/08/2026 a 14H21

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BBO
IMMEUBLE : BILBAO - BBO
37-39, COURS DE BILBAO
.
35200 RENNES

Rennes, le 28 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-004

LOCALISATION : 39 COURS DE BILBAO - MR MME SHALA ISMET 06 14 81 84 21
LOGEMENT N° 008605, PORTE N°114, 11° ÉTAGE, TYPE 3

MOTIF : FOURNITURE ET POSE RÉDUCTEUR COUP DE BÉLIER ARRIVÉE EFS

Donneur d'ordre : M. R TALLEUX

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 20/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
AFFICHAGE COUPURE D'EAU

INTERVENTION DU 21/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE
COUPURE D'EAU
REMPLACEMENT DE L'ANTI COUP DE BÉLIER
REMISE EN EAU
CONSTAT : LES COUPS DE BELIER SONT ENCORE PRÉSENTS
TEST ET RELEVÉS DE PRESSION
CONSTAT : 2,5BAR AU 11EME ETAGE
PRÉCONISATION : VOIR AVEC VEOLIA (GESTIONNAIRE DU SURPRESSEUR) AFIN DE
BAISSER LA PRESSION POUR OBTENIR 1.5 BAR
REMARQUE : NOUS RECONTACTER SI APRES CE RÉGLAGE LES COUPS DE BELIER SONT
ENCORE PRÉSENTS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATERIEL

OBSERVATIONS : MG LCOMPTER Email envoyé le 24/08/26 a 16H37 M. R TALLEUX

19/08 MSG RÉP

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie (poste à souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diamètres, génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux règles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de l'étanchéité (si nécessaire).
Nettoyage du chantier. Evacuation des détrituts (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulières convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	PBL185-Rempl. Anti Coup de Bélier	1	92,62	92,62
1,00	MOE001-H(s) Plombier Relevé de pression	1	51,46	51,46
TOTAL H.T.				144,08
T.V.A. a 10,00%				14,40
TOTAL T.T.C.En EURO				158,48

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.

Valeur en votre règlement au 30 Septembre 2026

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.