

N/REF : 11/08/2026 15H56 C:000003 I:02584
V/REF : AC/C52699
V/Email reçu le Mardi 11/08/2026 a 15H56

AIGUILLON CONSTRUCTION
Service Comptabilité
60 AVENUE DU CANADA
CS 50147
35201 RENNES CEDEX 2

V/REF.IMM. BRCA
IMMEUBLE : BARCAROLLE - BRCA
5-7, RUE DE LA FORGE
.
35830 BETTON

Rennes, le 28 Aout 2026

Référence Marché: 024054-PBS-005

LOCALISATION : 7 RUE DE LA FORGE - LOGT VACANT SUR PASS CHANTIER JUSQU'AU 13/08
LOGEMENT N° 118402, PORTE N°E002, REZ DE CHAUSSEE, TYPE 3

MOTIF : RECHERCHE DE FUITE DANS LA SALLE DE BAIN - CONTRÔLER CABINE DE DOUCHE

Donneur d'ordre : Mme M LEFEUVRE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

INTERVENTION DU 14/08
MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL
RECHERCHE DE FUITE
CONSTAT : PAS DE FUITE CONSTATÉE DANS LA SALLE DE BAIN CEPENDANT TROUS
AU NIVEAU DE LA FAIENCE QUI PROVOQUE DES INFILTRATIONS
FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL
REMARQUE : FIXATIONS PORTE DE DOUCHE D'ANGLE CASSÉES

OBSERVATIONS : GP LCOMPTER Email envoyé le 24/08/26 a 09H55 Mme J DAMON

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 19/08/26 A 11H59 MLEFEUVRE@AIGUILLON.COM

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 14/08, PRÉVOIR REMPLACEMENT DE LA PAROI
DE DOUCHE D'ANGLE ET PRÉVOIR REPRISE DE LA FAIENCE. DANS L'ATTENTE DE
VOS INSTRUCTIONS

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un VEHICULE ATELIER équipé de matériel de plomberie
(poste a souder, raccords et longueurs de tuyaux de différents diametres,
génératrice 220 volts, perceuse, tronçonneuse, etc).
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel (si
nécessaire).
Réalisation du travail conformément aux regles de l'art.
Vérification en fin d'intervention de la bonne exécution, contrôle de
l'étanchéité (si nécessaire).

Nettoyage du chantier. Evacuation des détritrus (si nécessaire).
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.
Les temps facturés comprennent : le déplacement aller-retour de notre véhicule
auquel s'ajoute le temps sur place (Heure de départ - heure d'arrivée).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====					
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT	
1,00	PBL007-Ff RFE simple EF-EC/Chauf.=<2h PP	1	102,92		102,92
	TOTAL H.T.				102,92
	T.V.A. a 10,00%				10,29
	TOTAL T.T.C.En EURO				113,21

L'immeuble est achevé depuis plus de deux ans.
Valeur en votre reglement au 30 Septembre 2026
Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.