

N/REF : 31/08/2026 12H50 C:012123 I:20543

D'HUEPPE MICHEL

V/Appel du Lundi 31/08/2026 a 12H50

**14 RUE GUYNEMER
35200 RENNES**

IMMEUBLE : 14 GUYNEMER
14 RUE GUYNEMER
35200 RENNES

Rennes, le

24 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 14 RUE GUYNEMER - MR D'HUEPPE 06 80 07 01 91

MOTIF : DEBOUCHAGE RESEAU EU WC

Donneur d'ordre : M. M D'HUEPPE

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 01/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

DÉBOUCHAGE RÉSEAU EAU USÉE

CONTROLE BON ÉCOULEMENT

OBSERVATION : PRÉSENCE DE CALCAIRE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 07/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

INSPECTION CAMÉRA

CONSTAT : PRÉSENCE IMPORTANTE DE CALCAIRE, CURAGE NON RÉALISABLE

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

PRÉVOIR LE PASSAGE D'UN PLOMBIER POUR REMPLACEMENT D'UN TRONÇON PVC

OBSERVATIONS : LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 08/09/26 A 11H44 MICHEL.DHUEPPE@GMAIL.COM

BONJOUR, SUITE PASSAGE DU TECHNICIEN LE 07/09, NOUS POUVONS PROGRAMMER
LE PASSAGE D'UN PLOMBIER AFIN D'EFFECTUER UN DEVIS POUR LE REMPLACEMENT
D'UN TRONÇON PVC. DANS L'ATTENTE

REGLEMENT PAR CHEQUE CREDIT AGRICOLE N°0556788 - 200€ - POUR LE
DÉBOUCHAGE DU 01/09

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 0 a 20Kms	1	181,82	181,82
1,00	Ft Inspection Caméra	2	200,00	200,00
TOTAL H.T.				381,82
T.V.A. a 10,00%				38,18
TOTAL T.T.C.En EURO				420,00

Valeur en votre reglement comptant

TVA acquittée sur les encaissements.