

N/REF : 3/08/2026 11H20 C:012026 I:04081

KLEIN MARINA

V/Appel du Lundi 03/08/2026 a 11H20

**2 SQUARE DE LA FEE VIVIANE
35000 RENNES**

IMMEUBLE : 2 VIVIANE
2 SQUARE DE LA FEE VIVIANE
35000 RENNES

Rennes, le

24 Septembre 2026

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : 2 SQUARE DE LA FÉE VIVIANE - MME KLEIN 06 61 86 05 73

MOTIF : DÉBOUCHAGE/CURAGE RÉSEAU EU
REGARD EU EN SOUS SOL PLEIN + MAUVAISES ODEURS

Donneur d'ordre : Mme M KLEIN

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule spécialisé équipé
d'une pompe haute pression.

INTERVENTION DU 07/08

MISE EN PLACE DU VEHICULE ET DU MATERIEL

DEBOUCHAGE RESEAUX EAUX USÉES AU NIVEAU DU SIPHON DISCONNECTEUR

CONTROLE BON ECOULEMENT

FIN DE CHANTIER ET REPLI DU MATÉRIEL

PRÉCONISATION : SUPPRIMER LE SIPHON DISCONNECTEUR ET CRÉER UN REGARD
EXTÉRIEUR

--

INTERVENTION DU 02/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

TENTATIVE DE CURAGE ET DE DÉBOUCHAGE AVEC 1M50 DE HP

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

--

INTERVENTION DU 09/09

MISE EN PLACE DU VÉHICULE ET DU MATÉRIEL

CURAGE DU RÉSEAU EAUX USÉE PAR LE REGARD CRÉÉ PAR RENNES MÉTROPOLE EN
ALLANT VERS LE RÉSEAU DU PRIVÉ

REMARQUE : PRÉSENCE DE BEAUCOUP DE GRAVIER ET CAILLOUX, BLOCAGE DE LA
HAUTE PRESSION A ENVIRON 2 METRE.

FIN DE CHANTIER ET REPLI DE MATÉRIEL

OBSERVATION : LE TECHNICIEN DE RENNES MÉTROPOLE DOIT S'ENTREtenir AVEC
SON RESPONSABLE POUR VOIS CE QUI EST POSSIBLE DE FAIRE

OBSERVATIONS : LE COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 11/09/26 A 16H35 MARINA.KLEIN@WANADOO.FR

LE D. INSTRUCTION ENVOYÉ LE 08/09/26 A 12H30 MARINA.KLEIN@WANADOO.FR

BONJOUR, SUITE INTERVENTION DU 02/09, PRÉVOIR NOUVELLE INTERVENTION EN POIDS LOURDS + PASSAGE CAMÉRA. DANS L'ATTENTE D'UN RETOUR DE VOTRE PART.

FM COMPTE RENDU ENVOYÉ LE 10/08/26 A 11H49 MARINA.KLEIN@WANADOO.FR

BONJOUR, SUITE AU PASSAGE DU TECHNICIEN, PRÉVOIR SUPPRESSION DU SIPHON DISCONNECTEUR ET CRÉATION D'UN REGARD EXTÉRIEUR. SI VOUS LE SOUHAITEZ, NOUS POURRONS VOUS ÉTABLIR UN DEVIS POUR CES TRAVAUX.

REGLEMENT 200€ EN ESPECES

SUITE A DONNER : OUI. LE 02/09/2026 A 11:02

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Déplacement d'un véhicule spécialisé débouchage (hydraulique, électromécanique, mécanique).

Localisation de l'obstruction, recherche du sens d'écoulement du réseau.

Débouchage par procédé hydraulique a haute pression, électromécanique, mécanique

Vérification du bon écoulement du réseau.

Nettoyage du chantier.

Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Une intervention de débouchage ne peut en aucun cas etre assimilée a un curage de canalisation (remise au diametre initial de la totalité de la canalisation).

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.

Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction.

Dans le cas contraire, ce n'est parfois qu'apres plusieurs interventions de débouchage que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et y remédier si le client nous en donne l'ordre par un curage (remise au diametre) ou une réparation de la canalisation (si nécessaire).

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix d'achat sauf conditions particulieres convenues avec le client.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Ff Déb.Hte Pression 1h00+Dépl. 0 a 20Kms	3	181,82	181,82

TOTAL H.T.	181,82
T.V.A. a 10,00%	18,18
TOTAL T.T.C.En EURO	200,00

Valeur en votre règlement comptant
TVA acquittée sur les encaissements.