

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020081

N/REF : 6/02/2022 9H33 C:025635 I:00515
V/REF : 22010264
V/Appel du Dimanche 06/02/2022 a 9H33

ALPES ISERE HABITAT
Agence Charvieu/Chavagneux
Code Service : COMPTABILITE
20 RUE DES PROVINCES
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

V/REF.IMM. G00140
IMMEUBLE : LA PLAINE
2 a 26 RUE DES PROVINCES
4 a 11 ALLEE DE LA PLAINE
38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX

Fontaine, le 07 Février 2022

Référence Marché: Affaire n°17PRE011/1-Astreinte
LOCALISATION : ALLEE N 22 - LOGEMENT DE ME LEONIN AU 2EME ETAGE - TEL,06 76682978
MOTIF : INTERVENIR POUR UNE FUITE DANS LES WC
Donneur d'ordre : Ste SOFRATEL C. APPELS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 06/02 A 12H30 :
INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME LEONIN AU 2EME ETAGE
PRESENCE D'INFILTRATION AU NIVEAU DU PLAFOND DES WC PROVENANT DE
L'ETAGE SUPERIEUR

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR MADIDE AU 3EME ETAGE
APRES VERIFICATION, NOUS CONSTATONS QUE LE MUR EST IMBIBE D'EAU

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE ME ORAZI
NOUS CONSTATONS QUE LE MUR EST IMBIBE D'EAU
OUVERTURE DU MUR AFIN DE PROCEDER A UNE INSPECTION TELEVISEE DE LA
COLONNE
LOCALISATION DE LA FUITE SUR LA COLONNE EAU FROIDE EN GALVA

ME OURAZI NOUS INFORME QU'UNE SOCIETE DOIT INTERVENIR MARDI POUR
EFFECTUER LA REPARATION

INTERVENTION A PARTIR DU LOGEMENT DE MR HAMMOU AU 4EME ETAGE
NOUS CONSTATONS QUE LE MUR EST LEGEREMENT HUMIDE

INTERVENTION A PARTIR DES CAVES
FERMETURE DE LA VANNE PIED DE COLONNE EAU FROIDE AFIN D'IDENTIFIER
LAQUELLE DES COLONNES EST FUYARDE

APRES 30 MINUTES, NOUS CONSTATONS QUE LA FUITE S'EST ARRRETEE
REMISE EN EAU DE LA COLONNE EN ACCORD AVEC LES OCCUPANTS SUR PLACE

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020081

FUITE STOPPE APRES LA REMISE EN EAU - PROBABLEMENT DUT AU DEPOT DE
ROUILLE A L'INTERIEUR DE LA COLONNE QUI A DU SE PLAQUER ET COLMATER
LA FUIE MOMENTANEMENT

PREVOIR L'OUVERTURE DU MUR DANS LE WC DU LOGEMENT DE ME ORAZI POUR
IDENTIFIER EXACTEMENT LA FUIE ET PROCEDER AU REMPLACEMENT DE LA PORTION
FUYARDE

OBSERVATIONS : MB LGESTION Email envoyé le 22/02/22 a 08H37 Mme C MOUSSIER (AB)
AH AB EMAIL en CC le 07/02/22 a 11H08 chantal.moussier@alpeshabit
AH AB EMAIL en CC le 07/02/22 a 11H08 camille.pignolet@alpeshabit
AH AB Email envoyé le 07/02/22 a 11H08 Mme F. GRANDJEAN (AB)
LC AB Email envoyé le 07/02/22 a 08H35 M. C COTTAZ (ast+CR)
FF LCOMPTER Email envoyé le 07/02/22 a 07H47 M. C COTTAZ (ast+CR)

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ASTPLOM01-Ffait Interv.Plomberie < 2H00	1	329,69	329,69
TOTAL H.T.				329,69
T.V.A. a 10,00%				32,96
TOTAL T.T.C.En EURO				362,65

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN

