

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020089

N/REF : 3/02/2022 15H54 C:025241 I:31013
V/REF : 21053161
V/Email reçu le Jeudi 03/02/2022 à 15H54

ALPES ISERE HABITAT
Ag. Saint Martin d'Heres PG1
Code Service : COMPTABILITE
5 Rue Albert Samain
38400 SAINT MARTIN D'HERES

V/REF.IMM. G00588
IMMEUBLE : LENINE
RUE LENINE
38400 ST MARTIN D'HERES

Grenoble, le 08 Février 2022

Référence Marché: Marché n°17TRA055/1-Lot 10

LOCALISATION : ALLEE N28 RUE LENINE - LOGT N8 DE M. MODESTE AU 1ER ETAGE - 0641926183
MOTIF : INTERVENIR POUR : - RECHERCHE DE FUITE ET REPARATION, PROPOSER UN DEVIS
SI BESOIN
LA LOCATAIRE M'INFORME D'UNE FUITE AU NIVEAU DE SA DOUCHE, L'EAU COULE
DANS LE LOCAL POUBELLE ADJACENT

Donneur d'ordre : M. O. BUI VAN NGUU

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Recherche de fuite en partie privative.

LE 04/02/2022 A 15H45
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE M.MODESTE AU 1ER ETAGE
CONSTAT : EVACUATION BAC A DOUCHE BOUCHE
DEBOUCHAGE DU BAC A DOUCHE
CONTROLE DU BON ECOULEMENT OK
PRESENCE D'UNE FUITE SUR ECOULEMENT - INFILTRATION D'EAU DANS LE LOCAL
POUBELLE

POUR REPARATION :
PREVOIR LA DEPOSE DE LA PAROI (POUR REEMPLOI)
PREVOIR REMPLACEMENT DU BAC A DOUCHE (ESPACE MUR A MUR DISPONIBLE 157CM)
PREVOIR REFECTION DE L'ECOULEMENT
PREVOIR REMPLACEMENT DU VIDAGE
POSSIBILITE DE REFECTION FAIENCE BLANCHE 15*15)
REPOSE DE LA PAROI

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 07/02/22 à 17H00 M. O. BUI VAN NGUU

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020089

ATTENTION: L'INTERVENTION DE RECHERCHE DE FUITE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT

En effet, nous ne possédons pas le plan de l'installation et de ce fait nous agissons par sondages et recherches successives.
La durée de l'intervention est fonction de l'accessibilité au réseau de distribution (présence des occupants, facilité d'accès aux gaines techniques, réseau encastré ou apparent, ...) et de la distance entre la fuite et le lieu de la présence d'eau.
Ainsi, ce n'est parfois qu'après plusieurs interventions / déplacements que nous arrivons à déterminer l'origine exacte de la fuite.

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	1	128,78	128,78
1,00	ENTPLOMB79-Débouch.évacuation privative	1	87,56	87,56
TOTAL H.T.				216,34
T.V.A. a 10,00%				21,63
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>237,97</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN