

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 2020116

N/REF : 12/01/2022 11H15 C:024059 I:27328
V/REF : OSTW305760
V/Email reçu le Mercredi 12/01/2022 à 11H15

**SDC 'LA PORTE DE L'OUEST'
C/O FONCIA ALPES DAUPHINE
15, RUE LESDIGUIERES
B.P.343
38013 GRENOBLE CEDEX 01**

V/REF.IMM. 700
IMMEUBLE : LA PORTE DE L'OUEST
2 a 30 AVENUE RHIN ET DANUBE
38100 GRENOBLE

Grenoble, le 10 Février 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N16 AV. RHIN ET DANUBE - PARTIES COMMUNES - CONTACT SUR PLACE
M. HERRMANN AU 06 41 47 69 65
DIGICODE : 1903A

MOTIF : INTERVENIR POUR : - REMPLACER LA POMPE DE RELEVAGE QUI HS ET REGARDER
EGALEMENT LES AUTRES POMPES DE RELEVAGE AFIN DE CONTROLER SI ELLE
FONCTIONNENT

Donneur d'ordre : Mme F. TRUC - Port -

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur pompe(s) de fosse de relevage

LE 13/01/2022 A 9H
INTERVENTION DEPUIS LES CAVES DE L'ALLEE 16
CONTROLE DE L'INSTALLATION - POMPE A VIDE HORS SERVICE

NOUS PREVOYONS SON REMPLACEMENT

CONTROLE DES AUTRES POMPES :
ALLEE 12 : LA POMPE AVAIT ETE RETIREE, IL N'EST PAS NECESSAIRE D'EN
REMETTRE UNE - PAS D'INFILTRATION DEPUIS PLUSIEURS ANNEES
ALLEE 14 : PRESENCE D'UNE POMPE - CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT OK
REPLI CHANTIER

LE 20/01/2022 A 10H45
INTERVENTION DEPUIS LES PARTIES COMMUNES DES CAVES
POSE DE LA NOUVELLE POMPE
DECOUPE DU REGARD POUR POSE DES TUYAUX
CONSTAT : REGARD PLEINS DE VASE -
NOUS PREVOYONS UNE INTERVENTION PROCHAINEMENT POUR LE POMPAGE DU REGARD
ET LE RACCORDEMENT ELECTRIQUE DE LA POMPE
REPLI CHANTIER

LE 27/01/2022 A 14H30

NETTOYAGE DU REGARD
PRESENCE DE VASE -
BRANCHEMENT DE LA POMPE SUR LA LIGNE EXISTANTE
CELLE-CI PRESENTE UN GROS DEFAUT D'ISOLEMENT - IMPOSSIBLE DE BRANCHER LA
POMPE
PREVOIR LA MISE EN PLACE D'UNE LIGNE SPECIALISEE AVEC PROTECTION

BRANCHEMENT DE LA POMPE DIRECTEMENT AU TABLEAU ELECTRIQUE AVEC RALLONGE
CONTROLE DU BON FONCTIONNEMENT

LE 07/02/2022 A 19H
MISE EN PLACE D'UNE ALIMENTATION ELECTRIQUE AVEC PROTECTION POUR POMPE
ET POSE DE 10M DE CABLE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 10/02/22 a 11H16 Mme F. TRUC - Port -
LD Email envoyé le 26/01/22 a 16H38 Mme R GANEL
LD LCOMPTER EMAIL en CC le 26/01/22 a 16H37 truc877@foncia.fr
LD LCOMPTER Email envoyé le 26/01/22 a 16H37 M. JC NOLLET - Port -

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L'ACTIVITE :

Mise en oeuvre d'un véhicule équipé pour Travaux Electriques et
Electromécaniques avec matériel spécifique a ce type d'intervention
Reconnaissance du chantier. Installation et mise en place du matériel.
Réalisation de l'intervention, conformément aux regles de l'art.
Vérification et contrôle de la bonne exécution.
Relevé du plan de l'intervention (si nécessaire).
Ce descriptif technique n'est pas contractuel.

Nos fournitures sont affectées d'un coefficient de vente de 1,43 sur le prix
d'achat sauf conditions particulieresconvenues avec le client.

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Prise en charge technique dispatching	1	25,58	25,58
2,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 13/01	1	60,02	120,04
3,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 20/01	2	67,22	201,66
2,00	H.Ouvrier Electromécanicien le 27/01	3	60,02	120,04
2,00	H. véhi. HP-Pompage-Refoulement	4	155,90	311,80
1,50	H.Ouvrier Electromécanicien le 07/02	5	67,22	100,83
=====				
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
1,00	pompe relevage	2	372,75	372,75
4,00	Mise(s) en oeuvre véhic.électromécanique	2	39,46	157,84
1,00	Mise en oeuvre Perforateur Portable	2	86,29	86,29

TOTAL H.T.	1496,83
T.V.A. a 10,00%	149,68
TOTAL T.T.C.En EURO	1646,51

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN