

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 – 365j/365

FACTURE N° 2020208

N/REF : 1/02/2022 7H23 C:025635 I:08762
V/REF : 22011958
V/Appel du Mardi 01/02/2022 a 7H23

ALPES ISERE HABITAT
Agence Charvieu/Chavagneux
Code Service : COMPTABILITE
20 RUE DES PROVINCES
38230 CHARVIEU-CHAVAGNEUX

V/REF.IMM. G00570
IMMEUBLE : LE CAPITOLE
62/66 ALLEE D'ITALIE
69007 LYON

Fontaine, le 17 Février 2022

Référence Marché: 22330

LOCALISATION : ALLEE N62 - COMMUNS - CONTACTER SI NECESSAIRE MR KAZARIA (LOCATAIRE) -
PORT.06 10306129

MOTIF : MERCI D'INTERVENIR POUR UNE ABSENCE D'ELECTRICITE DANS LES COMMUNS

Donneur d'ordre : Ste SOFRATEL C. APPELS

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux sur l'installation électrique.

LE 01/02 A 08H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
NOUS CONSTATONS UNE IMPORTANTE FUITE PROVENANT DU LOGEMENT SITUE AU
2EME ETAGE

NOUS CONSTATONS QUE LE TABLEAU ELECTRIQUE EST COMPLETEMENT IMBIBE D'EAU
MISE EN SECURITE DU TABLEAU ELECTRIQUE AVEC MISE EN PLACE D'UN
AFFICHAGE AFIN QUE PERSONNE NE PUISSE REARMER LE TABLEAU ELECTRIQUE

LE 01/02/2020 A 18H15 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
LA REMISE EN SERVICE DE L'ELECTRICITE N'EST TOUJOURS PAS REALISABLE CAR
LE PROBLEME DE FUITE N'A PAS ETE TRAITE

LE 01/02/2022 A 19H05 : APPEL TRANSMIS A LA PERMANENCE ALPES ISERE
HABITAT QUI DEMANDE L'INTERVENTION D'UN PLOMBIER SUR LES LIEUX

LE 01/02/2022 A 21H00 :
INTERVENTION A PARTIR DES COMMUNS
PRESENCE D'UNE INFILTRATION IMPORTANTE PROVENANT DE LA GAINTE TECHNIQUE
DU RDC DANS LE LOCAL VELO ET LE 1ER ETAGE

RECHERCHE ET REPERAGE DE 3 FUTES IMPORTANTES AU 1ER / 2EME / 3EME
ETAGE AU NIVEAU DES PLACARDS TECHNIQUES SUR LE RESEAU DE CHAUFFAGE

FERMETURE DES RESEAUX
DEPOSE ET REMPLACEMENTS DES JOINTS
REMISE EN SERVICE DES RESEAUX
CONTROLE ETANCHEITE - OK

OBSERVATIONS : LC AB EMAIL en CC le 14/02/22 a 12H33 camille.pignolet@alpeshabit
LC AB EMAIL en CC le 14/02/22 a 12H33 chantal.moussier@alpeshabit
LC AB Email envoyé le 14/02/22 a 12H33 Mme F. GRANDJEAN (AB)
LC AB EMAIL en CC le 09/02/22 a 15H44 frederique.grandjean@alpesh
LC AB Email envoyé le 09/02/22 a 15H44 M. A. PELISSIER
LC AB Email envoyé le 03/02/22 a 12H09 Mme F. GRANDJEAN (AB)
MP AB EMAIL en CC le 02/02/22 a 07H23 camille.pignolet@alpeshabit
MP AB EMAIL en CC le 02/02/22 a 07H23 chantal.moussier@alpeshabit
MP AB Email envoyé le 02/02/22 a 07H23 Mme F. GRANDJEAN (AB)
MP AB Email envoyé le 02/02/22 a 07H23 M. A. PELISSIER

SUITE AU CONSTAT DE NOTRE PERSONNEL, PREVOIR UNE REHABILITATION DU
RESEAU DE CHAUFFAGE TRES VETUSTE - PRESENCE DE CORROSION AU NIVEAU DES
COLONNES MONTANTES ET DES TRABERSEES DE DALLE
PREVOIR UNE REMISE EN SERVICE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE UNE FOIS
LE TABLEAU SEC

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
1,00	Forfait Interv.Electricité < 2H00	1	278,17	278,17
1,00	Forfait Interv.Electricité < 2H00	2	278,17	278,17
1,00	ASTPLOM01-Ffait Interv.Plomberie < 2H00	3	329,69	329,69
TOTAL H.T.				886,03
T.V.A. a 10,00%				88,60
TOTAL T.T.C.En EURO				974,63

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN