

N/REF : 15/02/2022 15H13 C:025991 I:33200

V/Email reçu le Mardi 15/02/2022 à 15H13

SELON DEVIS N° 2020011

ESPACE COMBOIRE

**8 PLACE DE LA GRANDE
MOUCHEROLLE
38130 ECHIROLLES**

IMMEUBLE : ESPACE COMBOIRE
8 PLACE DE LA GRANDE
MOUCHEROLLE
38130 ECHIROLLES

Fontaine, le 17 Février 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ESPACE COMBOIRE - MME SALVI-LEYRAL RESPONSABLE QUALITE 04 76 33 31 38

MOTIF : Votre accord sur notre devis n° 2020011 du 14/02/2022 d'un montant de
710,88 € TTC

Donneur d'ordre : Mme M SALVI-LEYRAL

=====

\$NATURE DE L'INTERVENTION :

Débouchage hydraulique avec véhicule équipé d'une
pompe haute pression.

MISE EN PLACE DU MATERIEL ET DU VEHICULE
DEBOUCHAGE DES CANALISATIONS
CONTROLE DU BON ECOULEMENT
NETTOYAGE DU CHANTIER

LE 17/02/2022 A 7H
INTERVENTION REALISEE SELON DEVIS
DEBOUCHAGE DE TROIS BONDÉS DE SOL
RAYON CHARCUTERIE : PRESENCE DE GRAISSE ET PEU DE PENTE VERS LA GRILLE
DE LAVAGE (ZONE EVACUATION SDN)
RAYON POISSONNERIE : PRESENCE D'ECAILLES - LA BONDE PRESENTE A
L'INTERIEUR DU CANIVEAU N'ETAIT PAS EN PLACE - REMISE EN PLACE DE LA
BONDE
PRESENCE DE CARRELAGE CASSE DANS LE COLLECTEUR DU A L'ABSENCE DE BONDE
FORT RISQUE D'OBSTRUCTION GENERALE DE LA ZONE (IN EXTREMIS)
RAYON ROTISSERIE : PRESENCE DE GRAISSE

PREVOIR L'OUVERTURE DU REGARD SITUE DANS LA PLONGE DE LA ROTISSERIE
(TRAVAUX DE MACONNERIE) AFIN D'AVOIR ACCES A CETTE ZONE CAR IL S'AGIT DE
LA ZONE DE DEPART POUR DISTRIBUTION DE TOUS LES TUYAUX

A VENIR : CURAGE DU COLLECTEUR ET ANTENNES AINSI QUE LE BAC A GRAISSE

CONSTAT : DEBOUCHAGE DU SIPHON (PRESENCE DE RESIDUS - EXTRACTION D'UN SEAU)

OBSERVATIONS : AH LCOMPTER Email envoyé le 17/02/22 a 15H10 Mme M SALVI-LEYRAL
AH TT Email envoyé le 15/02/22 a 10H27 _ OCCUPANT LOGEMENT
AH TT Email envoyé le 14/02/22 a 16H46 _ OCCUPANT LOGEMENT

ATTENTION: L'INTERVENTION DE DEBOUCHAGE EST SANS GARANTIE DE RESULTAT DEFINITIF

Le débouchage est une opération de premiere urgence qui permet uniquement d'assurer le rétablissement d'un écoulement.
Lors de nos travaux de débouchage, nous essayons si possible de déterminer l'origine de l'obstruction, mais ca n'est parfois qu'apres plusieurs interventions que nous arrivons a déterminer la cause du refoulement et a y remédier de façon définitive avec d'éventuels travaux complémentaires.

=====			
Quantité	Heures - Suppléments -	Descriptif	P.U. HT
1,00	Travaux conforme au devis		592,40
			592,40
		TOTAL H.T.	592,40
		T.V.A. a 20,00%	118,48
		TOTAL T.T.C.En EURO	710,88

Valeur en votre reglement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal
(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)
Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros
TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre reglement a la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN

