

Assainissement, Curage
Plomberie, Recherche de fuites
Electricité, Propreté
24h/24 - 365j/365

FACTURE N° 2020240

N/REF : 29/12/2021 17H20 C:025567 I:31486
V/REF : 22008348
V/Appel du Mercredi 29/12/2021 à 17H20

ALPES ISERE HABITAT
Agence Fontaine PG2
Code Service : COMPTABILITE
52 Mail Marcel Cachin
38600 FONTAINE

V/REF.IMM. 00124
IMMEUBLE : LA MONTA
2 a 8 AVENUE GENERAL VIALLET
-
38120 ST EGREVE

Fontaine, le 21 Février 2022

Référence Marché : Marché n°17TRA055/1-Lot 13
LOCALISATION : ALLEE N6 GENERAL VIALLET - LOGT 21 - 1ER ETAGE - LOGT VACANT -
MOTIF : INTERVENIR POUR - REPARATION FUITE SOUS CAISSON SUR ALIMENTATION
+ REFECTION JOINT ROBINET EVIER
+ REFECTION JOINT SILICONE
Donneur d'ordre : M. E BRIVOT

=====

NATURE DE L'INTERVENTION :
Travaux de plomberie en partie privative.

LE 06/01/2022 A 13H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21 AU 1ER ETAGE
FUITE SUR ALIMENTATION EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DANS LA CUISINE
REALISATION D'UNE SOUDURE SUR CUIVRE PERCE

LE 27/01/2022 A 8H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21 AU 1ER ETAGE
REFECTION JOINT SILICONE
RESSERRAGE DU MITIGEUR
DEPOSE DU CAISSON POUR RECHERCHE DE FUITE
LOCALISATION DE DEUX FUITES SUR BRASURE CUIVRE
POUR REPARATION : PREVOIR LA REFECTION DE TOUTE LA PARTIE ENCASTREE SOUS
LE CAISSON - SUPPRESSION RACCORD ECROU LIBRE - REPRISE DE LA PORTION
FUYARDE -

ABSENCE DU ROBINET ROAI - PREVOIR LA REPRISE DE L'ALIMENTATION GAZ QUI
PASSE A COTE D'UNE PRISE ELECTRIQUE

LE 01/02/2022 A 8H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21
DEPOSE ET SUPPRESSION DU CAISSON
REPRISE DES ALIMENTATIONS D'EAUX EN APPARENT
RACCORDEMENT
REMISE EN EAU

CONTROLE DE L'ETANCHEITE

LE 02/02/2022 A 11H
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21
PERCAGE EVIER POUR ROBINETTERIE EVIER
RACCORDEMENT
MISE EN PLACE DU ROBINET DE PIQUAGE MACHINE A LAVER
REMISE EN EAU ET CONTROLE DE L'ETANCHEITE

LE 11/02/2022 A 8H30
INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT 21 AU 1ER ETAGE
COUPURE D'EAU DU LOGEMENT
PASSAGE EN APPARENT DE 10M DEPUIS LE COMPTEUR DANS LES WC SUR EAU FROIDE
POUR RACCORDEMENT A LA CHAUDIERE, SALLE DE BAIN ET CUISINE
REMISE EN EAU
CONTROLE DE L'ETANCHEITE
REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS : LC AB EMAIL en CC le 21/02/22 a 09H46 veronique.deloche@alpeshabi
LC AB Email envoyé le 21/02/22 a 09H46 M. S BELLET (AB)
LC AB EMAIL en CC le 15/02/22 a 16H57 veronique.deloche@alpeshabi
LC AB Email envoyé le 15/02/22 a 16H57 M. S BELLET (AB)
AH LCOMPTER Email envoyé le 15/02/22 a 16H33 M. E BRIVOT

=====				
Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U.	HT
1,00	ENTPLOMB01-Ff Rech./Répar.fuite PV	11		Pour mémoire
1,00	ENTPLOMB61-Ff.Pass.en apparent Cuiv.<2ml	11		Pour mémoire
1,00	ENTPLOMB61-Ff.Pass.en apparent Cuiv.<2ml	12	139,08	139,08
8,00	ENTPLOMB62-Pass.en apparent Cuiv.>2ml/ML	12	46,35	370,80
TOTAL H.T.				509,88
T.V.A. a 10,00%				50,98
TOTAL T.T.C.En EURO				<u>560,86</u>

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement à la Société au :
101 Avenue Paul Marcellin
69120 VAULX-EN-VELIN