

N/REF : 14/02/2022 15H55 C:026137 I:27809

Visite du Lundi 14/02/2022 a 15H55

V/REF.IMM. 0685

IMMEUBLE : BRUN II

RUE DE LA HALLE/DE LA POSTE
75 a 81, AVENUE CROIZAT
38400 ST MARTIN D'HERES

MME PERRAUD CLAIRE-EMMANUELLE

35 RUE DE LA POSTE
38400 ST MARTIN D HERES

Fontaine, le 10 Mars 2022

Référence Marché: NOTRE TARIF EN VIGUEUR

LOCALISATION : ALLEE N35 POSTE

LOGT N55 DE MME PERRAUD AU 3EME ETAGE : 06 81 97 06 51

MOTIF : INTERVENIR POUR RECHERCHE DE FUITE URGENTE LE PLAFOND DU COMMERCE EST
ENGORGE D'EAU ET LE COMMERCE EST INNONDE
CONTROLE DU LOGEMENT DE MME PERRAUD AU 3EME ETAGE

Donneur d'ordre : Mme C.E PERRAUD

NATURE DE L'INTERVENTION :

Travaux de plomberie en partie privative.

LE 03/03/2022 A 9H30

INTERVENTION DEPUIS LE LOGEMENT DE MME PERRAUD AU 3EME ETAGE

CONTROLE DU LOGEMENT

POSE FLUORESCENCE SUR ECOULEMENT DE LA COLONNE EV (COLONNE ACCESSIBLE
PAR LA GAINTE TECHNIQUE)

PAS DE FUITE APPARENTE

CONTROLE ETANCHEITE AU NIVEAU DU TOIT (GAINTE VMC, EAUX PLUVIALES)

PAS DE FUITE CONSTATEE

MISE EN EPREUVE RESEAU EAU CHAUDE ET EAU FROIDE DU LOGEMENT : PAS DE
BAISSE DE PRESSION

FUITE SUR RADIATEUR DE LA SALLE DE BAIN PERCE - LA LOCATAIRE A COUPE LA
CHAUDIERE EN MESURE PREVENTIVE

DEPOSE DU RADIATEUR PERCE

POSE D'UN BOUCHON A LA DEMANDE DE MME PERRAUD

NETTOYAGE ET REPLI CHANTIER

OBSERVATIONS :

Quantité	Heures - Suppléments - Descriptif	N°BT	P.U. HT	
3,00	H.Ouvrier Qualifié Plomberie le 03/03	5	62,12	186,36
Quantité	Fournitures - Mise en oeuvre	N°BT	P.U. HT	
2,00	Bouchon(s) cuivre 15/21	5	5,42	10,84
TOTAL H.T.				197,20
T.V.A. a 20,00%				39,44
TOTAL T.T.C.En EURO				236,64

Valeur en votre règlement comptant

Pénalités de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal

(Loi n° 2008-776 du 4 Aout 2008)

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros

TVA acquittée sur les encaissements.

Merci d'adresser votre règlement a la Société au :

101 Avenue Paul Marcellin

69120 VAULX-EN-VELIN